

**Требования пожарной безопасности для подрядных организаций,
выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а
также осуществляющих эксплуатацию объектов временной
инфраструктуры на площадке проведения XI Невского
международного экологического конгресса
(Таврический дворец, Парламентский центр)
(далее – Мероприятие)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности объектов временной инфраструктуры Мероприятия	3
1.1. Требования к противопожарному режиму.....	3
1.2. Требования к персоналу.....	3
1.3. Ответственность.....	4
Раздел 2. Требования пожарной безопасности к временно возводимым объектам.....	4
2.1. Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании объектов временной инфраструктуры.....	5
2.2. Общие требования пожарной безопасности к вновь возводимым объектам временной инфраструктуры Мероприятия, размещаемым как в существующих зданиях, так и на уличной территории.....	6
2.3. Дополнительные требования к объектам временной инфраструктуры Мероприятия, размещаемым на уличной территории.....	10
2.4. Обеспечение пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и демонтажных работ.....	12
2.5. Требования к проведению огнезащитной обработки	12
2.6. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности при вводе временного объекта в эксплуатацию.....	13
Раздел 3. Способы проведения проверки наличия огнезащитной обработки строительных и отделочных материалов.....	13
Приложение 1 «Журнал учета противопожарных инструктажей».....	15
Приложение 2 «Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа»	17

Раздел 1. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности объектов временной инфраструктуры Мероприятия

1.1. Требования к противопожарному режиму

1.1.1. Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей и содержания территорий, зданий (сооружений) в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

1.1.2. Курение допускается только на уличной территории в специально отведенных и обозначенных специальным знаком местах, оборудованных урной из негорючих материалов. Курение в зданиях и сооружениях, в том числе во временных, располагаемых на уличной территории, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

1.1.3. При проведении Мероприятия на объектах временной инфраструктуры не допускается демонстрация действующих моделей и установок, работающих на легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах. Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с возможностью возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, горючими растворителями и т. п.), подлежат согласованию с организатором Мероприятия и с площадкой проведения Мероприятия.

1.1.4. На площадке проведения Мероприятия запрещается проведение фейерверков, использование открытого огня, бенгальских огней, хлопушек и других пиротехнических изделий.

1.1.5. Существующие (постоянные) здания и сооружения, временные здания и сооружения при пребывании в них 10 и более человек необходимо обеспечивать планами эвакуации (на фотолюминесцентной основе) с текстовой инструкцией (на русском и английском языках), отражающими реальную обстановку на момент проведения Мероприятия.

1.1.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, не определенные настоящими Требованиями, возникающие в период монтажных и демонтажных работ, а также в период проведения Мероприятия, разрешаются на месте ответственным за пожарную безопасность Мероприятия от Фонда Росконгресс.

1.2. Требования к персоналу

1.2.1. В каждой организации, работающей на Мероприятии, должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность.

1.2.2. Ответственные за пожарную безопасность (в том числе лица, ответственные за проведение противопожарных инструктажей) при строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов временной инфраструктуры должны быть обучены мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации) в области пожарной безопасности либо иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».

1.2.3. Все работники, выполняющие работы по строительству и дальнейшей

эксплуатации объектов временной инфраструктуры, должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, порядок действий в случае возникновения пожара, а также уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.2.4. Все работники, выполняющие работы по строительству и дальнейшей эксплуатации объектов временной инфраструктуры, должны быть обучены мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, о чем должны быть выполнены отметки в журнале инструктажей по пожарной безопасности, форма которого утверждена Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806.

1.2.5. Для проведения противопожарного инструктажа руководителем организации должна быть разработана и утверждена программа противопожарного инструктажа.

1.2.6. Обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:

- руководителем организации;
- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;
- должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;
- иными лицами по решению руководителя организации.

1.2.7. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

1.3. Ответственность

1.3.1. Ответственность за разработку раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» несет организация-застройщик.

1.3.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение (выполнение) требований пожарной безопасности на объекте временной инфраструктуры в период монтажных и демонтажных работ несет организация-застройщик.

1.3.3. В период проведения выставки участник (экспонент) совместно с застройщиком объекта временной инфраструктуры несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в пределах своих полномочий, связанных с эксплуатацией объекта временной инфраструктуры.

1.3.4. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в период проведения работ по возведению объекта временной инфраструктуры, а также в период его

эксплуатации и демонтажа организации и лица, допустившие данные нарушения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе могут быть приостановлены работы по монтажу, эксплуатации объекта временной инфраструктуры, а при необходимости произведен демонтаж объекта временной инфраструктуры.

1.3.5. Контроль исполнения требований пожарной безопасности по разделу проекта и при организации застройки осуществляет Техническая дирекция Мероприятия.

Раздел 2. Требования пожарной безопасности к временно возводимым объектам

2.1. Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании объектов временной инфраструктуры

2.1.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, устанавливающих специфические требования к обеспечению пожарной безопасности мероприятия, в том числе свод правил СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 514.1311500.2022), а также настоящих Требований.

Примечание: перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности определяется статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.1.2. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проекта рекомендуется выполнять в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.1.3. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» должен включать в себя:

- Схему размещения стационарного инженерного пожарного оборудования площадки проведения Мероприятия в месте застройки временного объекта;
- Планировку внутренней и наружной площади временно возводимых объектов с указанием входов, выходов, проходов, мест размещения экспонатов, мебели, оборудования и т. д., и расстояний между ними;
- Информацию о геометрических характеристиках конструктивных элементов путей эвакуации (размеры в свету: высоты и ширины ступеней, ширины лестничных маршей и площадок и т. п.);
- Сведения по максимальному количеству людей, возможному к пребыванию в каждом помещении и в каждой открытой зоне объекта временной застройки;
- Сведения по возможному пребыванию людей, относящихся к маломобильным группам населения, в каждом помещении и в каждой открытой зоне объекта временной застройки;
- Расчеты времени эвакуации людей и (или) пожарного риска (в случае, если требуется) с учетом максимальной численности людей и площади временного объекта;

- Проектные решения (схемы) по монтажу оборудования систем противопожарной защиты: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических (автономных) установок и устройств пожаротушения, а также схемы расстановки первичных средств пожаротушения. Места (схемы) размещения закладных элементов (при необходимости), выдерживающих нагрузку от указанного оборудования в составе потолочных и т. п. конструкций, и их технические параметры;

- Ведомость (расчет) материалов с обозначением площади по каждому виду горючих строительных и отделочных материалов (или размеров сечения и длины погонажных материалов, отдельно по каждому виду материалов), подлежащих огнезащитной обработке;

- Ведомость (расчет) материалов, проведение огнезащитной обработки которых недопустимо в связи с необходимостью сохранения внешнего вида или невозможно в связи с техническими особенностями материалов (баннеры, пластиковые и т. п. материалы) с указанием размеров данных материалов и отражением их на плане объекта временной застройки;

- Сведения о прохождении обучения мерам пожарной безопасности руководителей или лиц, представляющих их при производстве работ, а также специалистов и работников, ответственных за пожарную безопасность, работников, выполняющих газосварочные и другие огневые работы, а также копии журналов проведения целевого инструктажа по пожарной безопасности с сотрудниками предприятий.

2.1.4. При проектировании раздела Проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» допускается использовать оборудование, прошедшее оценку соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40, в том числе:

- Беспроводные системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Стрелец-ПРО» (за исключением оборудования исполнения «Л» и «В»), а также иные типы беспроводных систем, имеющих техническую возможность сопряжения с беспроводной системой безопасности «Стрелец-ПРО»;

- Жидкостные автоматические установки пожаротушения модульного типа или автономные устройства пожаротушения, предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е;

2.2. Общие требования пожарной безопасности к вновь возводимым объектам временной инфраструктуры Мероприятия, размещаемым как в существующих зданиях, так и на уличной территории

2.2.1. Ввоз пожароопасных материалов, оборудования и экспонатов на площадку Мероприятия без согласования с Технической дирекцией Мероприятия запрещен.

2.2.2. Для устройства объектов временной инфраструктуры Мероприятия, как правило, следует использовать негорючие материалы в составе строительных конструкций и при отделке.

2.2.3. На все строительные материалы (конструкции) и отделочные материалы, используемые при строительстве и эксплуатации объектов временной инфраструктуры, в Техническую дирекцию Мероприятия должны быть предоставлены документы с

показателями их пожарной опасности (сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям пожарной безопасности, протоколы испытаний, заверенные в установленном порядке), с возможностью их идентификации в проектной документации на объект временной застройки.

2.2.4. Рекомендуется применение КОВРОЛИНОВЫХ покрытий с показателями пожарной опасности не выше В2, РП1.

2.2.5. Допускается применение материалов с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, РП1, (В2, РП1 для ковровых покрытий), достижение которых допускается выполнять посредством огнезащитной обработки.

2.2.6. Допускается применение тканей, не относящихся к легковоспламеняемым в соответствии с ГОСТ Р 53294, или горючих тканей, подверженных огнезащитной обработке до достижения данного показателя.

2.2.7. Если горючие материалы по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке, допускается применение данных материалов при условии их защиты автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

2.2.8. Для шумо- и теплоизоляции допустимо применение **ТОЛЬКО** негорючих материалов (группы НГ).

2.2.9. Каркасы подвесных потолков должны быть **ТОЛЬКО** из негорючих материалов. Несущие элементы подвесного потолка, за исключением подвесов, допускается выполнять из горючих материалов, подверженных огнезащитной обработке до показателей не выше, чем Г1, В1, РП1.

2.2.10.

При открытой прокладке электросетей необходимо исключать опасность их механического повреждения. Прокладка кабельных линий по конструкциям в зависимости от их вида должна быть выполнена в соответствии с требованиями табл. 2.1.3 ПУЭ.

Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.

2.2.11. При осуществлении застройки и установки временно возводимых объектов не допускается производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Для оперативного нахождения эвакуационных выходов, пожарных кранов системы внутреннего противопожарного водопровода, прямая видимость которых из каких-либо мест может перекрываться временными сооружениями, необходимо предусматривать установку (на высоте не менее 2 м от пола) временных указателей, указывающих направление к эвакуационному выходу (плоскостные знаки в фотолюминесцентном исполнении или эвакуационные знаки пожарной безопасности в составе временной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, монтируемой с учетом наличия временной застройки). Объекты временной застройки, а также временные вертикальные конструкции сцен, выставочных конструкций, а также рекламно-оформительских конструкций выставочных стендов, временных зон делового общения,

перекрывающие видимость стационарных световых указателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, должны быть оборудованы соответствующими дополнительными временными указателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2.2.12. При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут разделять внутри павильонов и помещений отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и т. п.) или перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты, пространства под данными потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительными системами противопожарной защиты в зависимости от требований норм (в т. ч. системами пожарной сигнализации и/или пожаротушения (в т. ч. автономного типа)). Допускается не обеспечивать наличие указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты в случае, если потолочные и иные конструкции будут иметь структуру с перфорацией (равномерно распределенную по площади соответствующей конструкции) с суммарной площадью отверстий перфорации не менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.

2.2.13. При расстоянии от потолка до верха временно возводимых стен, перегородок, выставочных и иных конструкций 0,6 м и менее, в случае если наличие временно возводимых перегородок, выставочных и иных конструкций будет нарушать зоны действия оборудования стационарной системы пожарной сигнализации, необходимо обеспечивать наличие дополнительных пожарных извещателей системы пожарной сигнализации.

2.2.14. При расстоянии от потолка внутри павильонов и помещений Мероприятия до верха временно возводимых объектов 1 м и менее, в случае если наличие временно возводимых перегородок, выставочных и иных конструкций будет нарушать зоны действия оборудования стационарных автоматических установок пожаротушения, необходимо обеспечивать наличие дополнительных автономных устройств пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

2.2.15. Временные вертикальные конструкции сцен, выставочные конструкции, а также рекламно-оформительские конструкции выставочных стендов, временных зон делового общения, препятствующие действию имеющихся стационарных систем противопожарной защиты в существующем (постоянном) здании и сооружении (например, линейных пожарных извещателей), оснащаются дополнительным оборудованием системы пожарной сигнализации, которое должно быть установлено с расчетом обеспечения сигнализации о пожаре как в пределах временных конструкций, так и в смежных с ними пространствах, в случае если и в них нарушается возможность обеспечения работоспособности существующей системы пожарной сигнализации.

2.2.16. Необходимо выполнять установку световых указателей «Выход» во всех залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами из данных залов и помещений.

2.2.17. Необходимо выполнять установку эвакуационных знаков (на высоте не менее 2 м), указывающих направление движения, в коридорах длиной более 50 м. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров

на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров.

2.2.18. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более необходимо предусматривать промежуточные поручни. Ограждения лестниц, как и перила, должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Высота ограждений лестниц 3-го типа (наружные открытые, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), террас, эксплуатируемых кровель должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждений внутри здания, в том числе лестниц и пандусов, должна быть не менее 0,9 м. При наличии просвета между маршами лестниц и пандусов более 0,3 м, перепаде отметок пола более 1 м (кроме края сцены, обращенной к зрительному залу) и в помещениях с возможным пребыванием детей высота ограждения должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждения крыльца при подъеме на три ступеньки и более и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,9 м.

Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 1,2 м (1,35 м – в случае, если лестницы ведут на любой этаж, кроме первого, с пребыванием более 200 человек), в иных случаях, в зависимости от назначения объекта временной застройки и его объемно-планировочных решений, допускается уменьшение ширины до 0,9 м (для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенных для эвакуации не более 5 человек, ширина лестничных маршей и площадок должна быть не менее 0,7 м).

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть не более 1:2, ширина проступи – не менее 25 см; высота ступени – не более 22 см и не менее 5 см. Строительство винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещено (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

Перепады высот на путях эвакуации должны быть выполнены не менее чем через 3 ступени или через пандус с уклоном не более 1:6. В случае необходимости обеспечения доступа инвалидов на колясках для объекта временной застройки требуется предусмотреть пандус с уклоном не более 1:12 и выполнение положений СП 1.13130.2020.

2.2.19. Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м в свету (не менее 1,2 м в свету для помещений с пребыванием 50 и более человек, для помещений с пребыванием более 15 человек, относящихся к маломобильным группам населения М2–М4, для помещений с пребыванием более 5 человек, относящихся к маломобильным группам населения НМ и НТ), а высота – не менее 1,9 м в свету. В случае пребывания в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м в свету (п. 9.3.3 СП 1.13130.2020).

Пороги в дверных проемах должны быть высотой не более 50 мм, дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации маломобильных групп населения, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.

2.2.20. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, а также для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15

человек групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4;

- 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1 м – во всех остальных случаях.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна составлять не менее 2 м.

2.2.21. На всех объектах временной инфраструктуры должна быть обеспечена возможность проведения тепловизионного мониторинга временных сетей электроснабжения и электрооборудования, смонтированных во временной застройке, с целью своевременного обнаружения участков, на которых возможно возникновение скрытого аварийного нагрева, который может привести к возникновению пожара. При выявлении пожароопасных участков электрооборудования должны быть приняты меры к их отключению от электросети и устранению неисправностей.

2.2.22. При осуществлении застройки объектов временной инфраструктуры все объекты должны быть обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения.

При проведении Мероприятия на всех объектах временной инфраструктуры необходимо обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, но не менее одного огнетушителя на каждое помещение и на открытую зону каждого объекта.

2.2.23. Для обеспечения автоматического отключения при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотреть в электрощите управления вентиляцией независимый расцепитель 220В с сухим контактом и обеспечить подключение кабеля, ведущего от оборудования системы пожарной сигнализации.

В случае подключения оборудования систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха непосредственно в электророзетки объекта - предусмотреть в электрощите монтаж независимого расцепителя 220В с сухим контактом на линию данных электророзеток и обеспечить подключение кабеля, ведущего от оборудования системы пожарной сигнализации.

2.2.24. Электрощиты и электрошкафы должны быть оборудованы автономными устройствами пожаротушения.

2.3. Дополнительные требования к объектам временной инфраструктуры Мероприятия, размещаемым на уличной территории

2.3.1. Размещение объектов временной застройки на наружной территории должно быть предусмотрено в соответствии с требованиями СП 514.1311500.2022, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130 и СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Возможно уменьшение расстояний от временных зданий и сооружений до существующих зданий I–III степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0–С1 при условии расчетного подтверждения возможности безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями п. 7.1.7 СП 1.13130 и оборудования временных зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения модульного типа или автономными устройствами пожаротушения (за исключением

порошковых установок и устройств), предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

Противопожарные расстояния до временных зданий и сооружений не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена существующего здания, обращенная к временному зданию (сооружению), является противопожарной 1-го типа.

В проектную документацию по объектам временной застройки необходимо включать план участка с размерной привязкой проектируемого объекта к границам участка, с указанием расстояний от проектируемого объекта застройки до границ объектов на смежных участках (при наличии), а также с указанием расстояний от проектируемых объектов до подъездов и проездов для пожарной техники и отображением на плане подъездов и проездов для пожарной техники (с указанием их размерных характеристик).

2.3.2. Размещение временных зданий и сооружений для проведения мероприятий на открытой территории (расстояние между зданиями и сооружениями) предусматривается в соответствии с требованиями п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130, учитывая требования к допустимой площади временных зданий и сооружений, в зависимости от их функционального назначения, этажности, высоты, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, в том числе установленных п. 6.1.1 СП 514.1311500.2022.

Превышение показателей площади для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 и Ф3 (но не более 5000 кв. м) возможно при одновременном выполнении следующих условий:

- расчетное время эвакуации подтверждает возможность безопасной эвакуации людей до достижения опасными факторами пожара критических значений, с учетом положений п. 7.1.7 СП.1.13130;
- места размещения электротехнического и электромеханического оборудования обеспечиваются автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е, смонтированными в соответствии с документацией предприятий-изготовителей;
- размещение точечных пожарных извещателей должно быть выполнено из расчета площади, контролируемой одним пожарным извещателем, уменьшенной на 25% по сравнению с нормативным значением, а размещение линейных пожарных извещателей должно быть выполнено с уменьшением на 25% расстояний между оптическими осями извещателей, расположенных смежно.

2.3.3. Размещение дизель-генераторных установок должно осуществляться на расстоянии от зданий и сооружений, в том числе временных, в соответствии с таблицей № 1 СП 4.130131.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2.3.4. Стоянки автомобилей или иных транспортных средств не должны располагаться на проездах для пожарной техники. При размещении стоянок следует учитывать необходимость соблюдения требований к проездам и подъездам пожарной техники, изложенных в разделе 8 СП 4.13130.2013 и СП 514.131150.2022.

2.3.5. Стоянки автомобилей или иных транспортных средств не должны располагаться на проездах для пожарной техники и должны предусматриваться на расстоянии не менее:

- 5 м – от люков пожарных гидрантов и проездов для пожарной техники;
- 10 м – до существующих зданий;
- 15 м – до временных зданий и сооружений.

2.3.6. При прокладке кабельных линий по поверхности земли в местах наличия возможного механического воздействия, в том числе от автомобилей и иной техники, необходимо предусматривать защитные конструкции, обеспечивающие сохранность кабельных линий.

2.3.7. Открытая воздушная прокладка кабельных линий должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ или, в случае применения кабельных мостов, по конструкциям данных мостов, которые должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.3.8. Расстояние от поверхности земли или покрытия земли до низа конструкций кабельных мостов необходимо предусматривать не менее 3,5 м, а в местах проездов пожарной техники – не менее 6 м; ширину проездов под кабельными мостами необходимо предусматривать не менее 3,5 м.

2.3.9. Для ограждающих конструкций тентовых зданий и сооружений площадью более 500 кв. м следует применять материалы, которые не должны относиться к группам Г4 по горючести, В3 по воспламеняемости и Т4 по токсичности продуктов горения. Применение тентовых материалов с группой горючести выше Г1 в качестве ограждающих конструкций временных сооружений при их размещении внутри существующих зданий и сооружений не допускается. Тросы и канаты, обеспечивающие устойчивость тентовых конструкций площадью более 500 кв. м, должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.3.10. Для уличных объектов временной застройки общественного назначения при площади объекта более 800 кв. м необходимо предусматривать монтаж автоматических установок пожаротушения.

2.4. Обеспечение пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и демонтажных работ

2.4.1. Проведение огневых работ (газоэлектросварочные, паяльные, резки металла и других пожароопасных работ) разрешено **ТОЛЬКО** при наличии наряда-допуска от руководителя подрядной организации или лица, ответственного за пожарную безопасность, согласованного представителем Технической дирекции Мероприятия, курирующим вопросы пожарной безопасности, при строгом соблюдении действующих требований пожарной безопасности.

2.4.2. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться только при личном присутствии.

2.4.3. Запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей.

2.5. Требования к проведению огнезащитной обработки

2.5.1. Не допускается повторное применение материалов, ранее подверженных огнезащитной обработке, без подтверждения сохранения огнезащитных свойств непосредственно перед началом работ по застройке.

2.5.2. Работы по огнезащитной обработке материалов и конструкций должны проводиться застройщиком **ТОЛЬКО** за пределами площадки проведения Мероприятия с применением сертифицированных материалов, обеспечивающих необходимые показатели

пожарной опасности в соответствии с требованиями СП 514.131150.2022.

2.5.3. При проведении огнезащитной обработки материалов и конструкций допускается использование следующих материалов:

- «Пирилакс®»-Люкс для обработки строительных материалов из древесины и материалов на основе древесины;
- «Крауз-Д» для обработки строительных материалов из древесины, материалов на основе древесины и ЛДСП;
- «Нортекс-С» для обработки ткани;
- «Нортекс-КП» для обработки ковровина.

2.5.4. Огнезащитная обработка выполняется согласно технической документации (регламенту) на используемые огнезащитные материалы.

2.5.5. Организация-застройщик подтверждает факт проведения огнезащитной обработки строительных материалов в соответствии с разделом проекта возводимого стенда (объекта временной инфраструктуры) «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», предоставляя в Техническую дирекцию Мероприятия пакет документов в составе:

- акт выполненных огнезащитных работ с приложением (протоколами испытаний);
- копия лицензии МЧС России организации, выполнившей огнезащитные работы;
- копия уведомлений органов МЧС России о начале и об окончании выполнения работ (оказания услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности (при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), полученных через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- сертификат на использованный огнезащитный состав;
- первичная документация, подтверждающая закупку огнезащитного состава организацией, выполнившей огнезащитные работы, в объеме, достаточном для выполнения огнезащитных работ согласно проекту.

2.6. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности при вводе временного объекта в эксплуатацию

Объект временной инфраструктуры после завершения работ по его возведению может быть принят в эксплуатацию Заказчиком только после его предъявления для осмотра на предмет выполнения требований пожарной безопасности и предоставления документации, подтверждающей выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (работ по огнезащитной обработке горючих строительных и отделочных материалов, работ по монтажу систем противопожарной защиты и т. п.).

Раздел 3. Способы проведения проверки наличия огнезащитной обработки строительных и отделочных материалов

Проверка огнезащитной обработки материалов из древесины и материалов на основе древесины, обработанных огнезащитным составом «Пирилакс», осуществляется следующими способами:

1. Тест-системами для экспресс-идентификации составов серии Pirilax®.
2. Натурными испытаниями образцов обработанного материала в малогабаритном

переносном приборе ПМП-1 в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ Р 53292.

3. Визуальным осмотром (для выявления необработанных мест и повреждений поверхностного слоя защищаемого материала).

Проверка огнезащитной обработки материалов из древесины и материалов на основе древесины, обработанных огнезащитной краской «Крауз-Д», осуществляется следующими способами:

1. Визуальным осмотром (для выявления необработанных мест и повреждений поверхностного слоя защищаемого материала).

2. Испытаниями образцов обработанного материала в малогабаритном переносном приборе ПМП-1 в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ Р 53292.

Проверка огнезащитной обработки материалов на основе коврового материала и тканей осуществляется экспресс-методом, сущность которого заключается в оценке огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) образцов материалов в результате воздействия пламени спиртовой горелки. При этом использования пламени спиртовой горелки на территории проведения Мероприятия запрещено.

Наименование организации

ЖУРНАЛ
учета противопожарных инструктажей

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

[illegible]

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа:

1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов, территории.

1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.

1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

2. Требования к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

2.1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

2.2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

2.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования.

2.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.

2.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии).

2.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.